

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2025
EMPRESA MARGARIDA SANTINA DA SILVA (MS HIDRAULICA)

De: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br <cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 7 de outubro de 2025 10:15

Para: 'ms.hidraulica@bol.com.br' <ms.hidraulica@bol.com.br>

Assunto: ENC: ESCLARECIMENTO PREGAO 94/2025

Bom dia.

Referente ao seu pedido de esclarecimento, segue a resposta de acordo com o SAE:

“Considerar WAFER DN300.”

Atenciosamente,
Comissão Municipal de Licitação.

De: SAE - Diretoria <sae.dir@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 7 de outubro de 2025 09:18

Para: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Assunto: RES: ESCLARECIMENTO PREGAO 94/2025

Bom dia

Considerar WAFER DN300

Att.

Alex Vieira Lopes

Engenheiro Civil

Chefe do Departamento de Redução de perdas
no sistema público de Abastecimento de Água
Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra/SP
(16)3810-9022 (16) 99136-5000

De: Sérgio Porssionatto <sergio.licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 7 de outubro de 2025 08:30

Para: Cml <cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>; Sae <sae@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Assunto: Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 94/2025

Prioridade: Alta

----- Mensagem original -----

Assunto:Fwd: ESCLARECIMENTO PREGAO 94/2025

Data:2025-10-06 15:31

De:secretaria@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Para:licitacao departamento <licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>, Sergio
Licitacao <sergio.licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

PREZADOS,

ENCAMINHANDO E-MAIL.

ATENCIOSAMENTE,
DEP. DE SECRETARIA - HELENA M.R

----- Mensagem original -----

Assunto: ESCLARECIMENTO PREGAO 94/2025

Data: 06/10/2025 15:23

De: "ms.hidraulica@bol.com.br" <ms.hidraulica@bol.com.br>

Para: secretaria@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Prezados
Boa tarde

Em relação ao item 5: VÁLVULA BORBOLETA WAFER DN300 COM REDUTOR TIPO C COM VOLANTE. Em seu descritivo completo descreve "Válvula borboleta flangeada, fabricada em ferro fundido dúctil no DN 250 e no PN 10. Padrão construtivo conforme norma AWWA C-504" PERGUNTA QUAL DIAMETRO CORRETO 300MM OU 250MM. PERGUTA A VALVULA SERÁ MODELO WAFER OU FLANGEADA.

Ficamos no aguardo
Att

MS HIDRAULICA
(16) 99160 7895 Enviado através do Bol Mail [[1](#)]

Links:

[1] <https://produtos.uol.com.br/bol>