



ENGE REIS CONSTRUTORA LTDA EPP

Jardinópolis, 11 de maio de 2023.

À
Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
Comissão Municipal de Licitação
Sr. Sérgio Oliveira Porssionatto

Ref.: Tomada de Preços nº 11/2023 – Processo Administrativo nº 0180/2023

Prezados Senhores,

Tem esta, o objetivo de apontar que verificando a planilha orçamentária da obra objeto da licitação nos itens 1.2.3 e 2.2.3 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE constando o código SINAPI 100575 ocorreu um erro pois esse código não se refere a esse serviço, sendo que o custo unitário é de R\$ 0,13/m².

Este código 100575 refere-se à regularização de superfície com moto niveladora, que é para serviços de terraplenagem (em terra).

Para os serviços de acabamento polido para piso de concreto o código correto da tabela SINAPI é 97097, cujo preço é R\$ 39,84/m².

Diante do acima exposto, solicitamos nossa exclusão do referido processo licitatório, pois este erro inviabiliza a execução da obra.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


Enge Reis Construtora Ltda.

Luis Augusto Saud Reis

Engº Civil - CREA 0600630266

Diretor Planejamento



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Tomada de Preço nº 11/2023
Processo Administrativo nº 180/2023.

Tendo em vista o apontamento da empresa EngeReis Construtora LTDA EPP, foi verificado em planilha que o item não esta em desacordo.

O código SINAPI 100575 trata-se de regularização de superfície em terra, podendo ser mantida em planilha.

Já o código 94991, que se trata de Execução de Passeio, já contempla acabamento convencional, como mostra em sua composição na SINAPI, não sendo necessária a inclusão de mais nenhum item na planilha.

SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	673,93
INSUMO	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM FINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M
INSUMO	5068	FREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)		KG
INSUMO	7156	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPM2		H
COMPOSICAO	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H
COMPOSICAO	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM		H

Portanto não há o que se questionar.

São Joaquim da Barra, 17 de Maio de 2023.

Marina Melo Costa
Diretora do Departamento de Infraestrutura

Engenharia - Prefeitura Municipal de Sao Joaquim da Barra

De: "Engenharia - Prefeitura Municipal de Sao Joaquim da Barra"
<engenharia@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
Data: quarta-feira, 17 de maio de 2023 10:11
Para: <luisaugusto@engereis.com.br>
Cc: <sergio.licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
Anexar: Retorno EngeReis.pdf
Assunto: Retorno

Bom dia,

Segue retorno da TP 11/2023.

Att.

Marcela de Castro



ENGE REIS CONSTRUTORA LTDA EPP

Jardinópolis, 17 de Maio de 2023.

À

Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra
Comissão Municipal de Licitação
At.: Sr. Sérgio O. Porssionatto

Ref.: Tomada de Preços nº 11/2023 – Processo Administrativo nº 0180/2023

Prezados Senhores,

Em relação ao ofício datado de hoje (17/05/23) referente à Tomada de Preços nº 11/23, mais uma vez reportamos os desacordos que estão ocorrendo na planilha, pois sua própria resposta confirma o que afirmamos que o código SINAPI 100575 trata de " regularização de superfície em terra " e consta na planilha da Prefeitura que este código é " nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície ", portanto está divergente.

Esse serviço de nivelamento de concreto com acabamento de superfícies também está citado no memorial descritivo no item 02 – Piso em Concreto.

Quanto ao código 94991 " Execução de passeio (calçada ou piso de concreto) acabamento convencional " não contempla o nivelamento de piso com acabadora de superfície, portanto não corresponde ao previsto no projeto de obra.

Portanto, mantemos nossa solicitação de exclusão do processo licitatório devido às divergências citadas acima.

Atenciosamente,


Enge Reis Construtora Ltda.

Luis Augusto Saud Reis

Engº Civil - CREA 0600630266

Diretor Planejamento

Licitação - Pref. São Joaquim da Barra

De: "Licitação - Pref. São Joaquim da Barra" <licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
Data: segunda-feira, 22 de maio de 2023 14:31
Para: <luisaugusto@engereis.com.br>; "Eli (Enge Reis)" <eli@engereis.com.br>;
<carloshenrique@engereis.com.br>
Cc: <leonardo.pires@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>; "Engenharia Prefeitura"
<engenharia@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>
Anexar: Oficio Ref TP 11.pdf
Assunto: Fw: Fwd: TP 11/2023

Boa tarde,

Temos a informar que o presente recurso já foi apreciado e indeferido.

Sendo só para o momento,

At.te,

Sérgio O. Porssionatto
Presidente da CML