

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
05/04/2024 16:35	Boa tarde! Solicito os esclarecimentos: 1) Qual o volume solicitado a cada entrega do Item 1 Cota Principal ? Devo considerar qual tipo de caminhão? Necessita bomba para descarga ?2) Qual a capacidade dos tanques de armazenagem para o item 1 cota principal ? 3) Será exigido algum equipamento em comodato ? 4) Qual o fornecedor atual e valor praticado?		Não há arquivo anexado.
PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - 80696479000262		tiago.alves@projesan.com / (47) 3703-3000	

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
11/04/2024 08:34	De acordo com o Assessor do SAE, Eng.º Vinícius Rocha de Oliveira, seguem abaixo as informações: PAC-18: 14.000 Kg a cada compra efetivada. Líquido despejado diretamente do Caminhão (que deve ser com tanque fechado) em nosso reservatório. É necessário uma bomba para descarregar. Capacidade de armazenamento do tanque: 15.000 Litros. Informamos que não é necessário nenhum equipamento em forma de comodato. Fornecedor: Nheel Química Ltda Valor Unitário: R\$ 1,89 / Kg		Não há arquivo anexado.