

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA MASTER DRILL
PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS, TP 001/2024.

De: Master Drill <masterdrillpocos@hotmail.com>

Enviada em: sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 09:02

Para: engenharia@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Assunto: ENC: ESCLARECIMENTOS SOBRE TOMADA DE PREÇO 001/2024

Prezado Cleber, boa tarde

Após análise das solicitações expostas, o setor de engenharia apurou tais divergências e vem através deste esclarecer e garantir que serão exigidos e pagos os itens constantes na planilha orçamentária.

Observando que no item 3.1 a voltagem da referida bomba é de 220V, trifásico. No item 3.2, o quadro de comando é trifásico para 27,5 HP. No item 3.12 o medidor de vazão é Hidrômetro DN 80mm 3 polegadas para 40m³/h

Em relação ao termo de referência:

- Onde está escrito, Bomba Submersa, leia-se 220V, trifásico 27,5 HP 40m³/h altura manométrica 120 m.
- Onde está escrito, Quadro de Comando, leia-se trifásico para 27,5 HP.
- Onde está escrito, Medidor de vazão DN 200, leia-se Hidrômetro DN 80mm 3 polegadas para 40m³/h

Para fins de dirimir quaisquer equívocos, bem como não causar prejuízos a nenhum participante do certame, esta resposta será encaminhada a todos os participantes no ato da visita técnica, além do encaminhamento ao Setor de Licitação para devida publicação no site da Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra.

At.te

Marco Paulo Nascimento Mariano de Souza
Chefe de Infraestrutura

De: comercial@masterdrill.com.br <comercial@masterdrill.com.br>

Enviado: quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 15:07

Para: licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br <licitacao@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Cc: Masterdrillpocos <masterdrillpocos@hotmail.com>

Assunto: ESCLARECIMENTOS SOBRE TOMADA DE PREÇO 001/2024

Prezados boa tarde.

Conforme contato telefônico com o Sr. Marcos e o Sr. Rafael, solicito esclarecimentos sobre os itens.

- 3.1, 3.2 e 3.12 da planilha de preços.

- Item 3.1 da planilha de preços que se refere ao equipamento de bombeamento, não determina qual a voltagem do equipamento.

- Item 3.2 da planilha de preços que se refere ao painel de comando também não consta a voltagem do equipamento solicitado

- Item 3.12 da planilha de preços que se refere ao medidor de vazão:

No item 3.12 da planilha de preço não consta a especificação do equipamento desejado, já no termo de referência na página do sumário item 14, consta um **medidor de vazão eletromagnético carretel de DN 200 mm.**

no item 14 do mesmo termo de referência que descreve o equipamento consta **medidor de vazão eletromagnético carretel DN 80 mm.** neste caso já temos um divergência que necessita de correção.

A planilha de preço solicita um medidor de vazão sem as especificações, que o **TERMO DE REFERÊNCIA** solicita. O item 14 solicita nos sub-itens **I MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO e II CONVERSOR DE SINAL ELETRÔNICO DIGITAL** uma lista de componentes que a verba estimada na planilha não cobre o custo do equipamento.

Sendo assim solicitamos esclarecimentos já que o medidor de vazão especificado no item 3.12 da planilha de preço, não atende ao medidor de vazão eletromagnético e ao conversor de sinal eletrônico digital solicitado no TERMO DE REFERÊNCIA.

Deste modo solicitamos com URGÊNCIA as devidas correções do descritivo e dos valores pré estabelecidos para a planilha de preço e também para o termo de referência.

Sem Mais para o momento e na certeza de resposta desde já agradeço.

Att.
Cleber Simionato

Master Drill Perfurações de Poços Artesianos.

--

Sérgio Oliveira Porssionatto
Diretor de Licitação
Prefeitura de São Joaquim da Barra-SP
(16) 3810-9010