



BLL COMPRAS

Esclarecimentos - Processo 0012/2024 - PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
09/04/2024 09:39	Prezados, favor informar se motores são de 4 ou 2 Polos.		Não há arquivo anexado.
	BH20 BOMBAS E SERVIÇOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 29513460000103		licitacaobh2o@gmail.com / (31) 3046-0156

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
11/04/2024 09:02	De acordo com o Assessor do SAE, Eng.º Vinícius Rocha de Oliveira, seguem abaixo as informações: "Após consulta com o Eletricista Municipal, nos foi informado de que os Motores são de 04 Polos."		Não há arquivo anexado.

ANDRÉIA SANTOS DE OLIVEIRA
SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP - 11/04/2024

Gerado em: 11/04/2024 09:02:29