

De: Diego Freitas <diegoeletrico@yahoo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 4 de julho de 2024 08:20
Para: SAE - Sao Joaquim da Barra
Cc: BRUNO BECARE; cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br
Assunto: Re: ENC: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 061/2024 - EMPRESA SKF AUTOMAÇÃO
Anexos: Esclarecimento PE 061-2024 - SKF AUTOMAÇÃO - EMAIL.pdf

Bom dia..

Em Relação as Bombas serem de 250CV 315A 440V , existe um estudo para repotencialização da casa de bombas, aumentando um estágio nas Bombas, considerando a troca dos motores de 250 para 350 CV 450 A 440V, sendo assim, já seria considerado um inversor desse porte.

As características dos Inversores solicitados, são similares ao modelo CFW11-0477T4SZ 477A 380-480V principalmente quanto ao tamanho externo para poderem serem alojados de forma correta dentro dos armários elétricos já existentes.

Medidas Máximas do equipamento:

Altura: 1300 mm
Largura: 440 mm
Profundidade: 370mm

Características Técnicas:

Tensão nominal de entrada: 380-480 VCA

Número de Fases de entrada: 03

Corrente nominal (ND): 477A

Filtro RFI: Com filtro (categoria C3)

Grau de proteção: IP20

Interface (IHM): Incorporada ao Inversor

Entradas e Saídas Digitais Configuráveis

Entradas e Saídas Analógicas Configuráveis (0...20/4...20ma e 0..10Vcc)

OBS: Por questões de preços e disponibilidade de mercado, poderá ser analisado equipamentos semi-novos com garantia mínima de 01 ano.

At. Diego Alves de Freitas

Eletricista Municipal - SAE
Prefeitura de São Joaquim da Barra-SP
Rua Brasília s/n°
Cep. 14600-000
CNPJ: 59.851.543.0001-65
I.E. 642.092.247.110
Fone: (16) 3810-9000 /
[whatsapp](https://api.whatsapp.com/send?phone=5516381415355) 99141-5355

Em quarta-feira, 3 de julho de 2024 12:24:04 GMT-3, SAE - Sao Joaquim da Barra
<sae@saojoaquimdabarra.sp.gov.br> escreveu:

De: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br [mailto:cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br]

Enviada em: quarta-feira, 3 de julho de 2024 11:15

Para: sae@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 061/2024 - EMPRESA SKF AUTOMAÇÃO

Bom dia, Vinícius!

Segue questionamento referente ao Pregão N° 061-2024 - REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE INVERSORES DE FREQUÊNCIA PARA MOTORES ATÉ 350CV/400CV EM 440 V, PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.

Atenciosamente,

Adair

Comissão Municipal de Licitações.

Prefeitura de São Joaquim da Barra.