

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2026
EMPRESA KSB BRASIL LTDA

-----Mensagem original-----

De: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br <cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 6 de maio de 2026 11:49

Para: divisaoagua@ksb.com

Assunto: Fwd: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 034/2026 - EMPRESA KSB BRASIL LTDA

Boa tarde.

Segue resposta de acordo com o Departamento de Redução de perdas no sistema público de Abastecimento de Água:

"Atualmente as bombas instaladas são Imbil BEW 150-2.
Serão aceitos flanges DIN ou ANSI."

Atenciosamente,
Comissão Municipal de Licitação

----- Mensagem original -----

Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 034/2026 - EMPRESA KSB BRASIL LTDA

Data: 2026-05-04 16:39

De: "SAE - Diretoria" <sae.dir@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Para: <cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>, ""Sae""

<sae@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Boa tarde

Atualmente as bombas instaladas são Imbil BEW 150-2
Serão aceitos flanges DIN ou ANSI

Att.

Alex Vieira Lopes
Engenheiro Civil
Chefe do Departamento de Redução de perdas no sistema público de Abastecimento de Água Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra/SP
(16)3810-9022 (16) 99136-5000

-----Mensagem original-----

De: cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br

[<mailto:cml@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>]

Enviada em: segunda-feira, 4 de maio de 2026 16:18

Para: Sae <sae@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>; Sae Dir <sae.dir@saojoaquimdabarra.sp.gov.br>

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - PE 034/2026 - EMPRESA KSB BRASIL LTDA

Boa tarde.

Solicito apreciação do referido questionamento ao P.E 034/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS NORMALIZADAS MODELO 150-500, DESTINADAS À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA-SP, COM ENTREGA PARCELADA , PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES, QUANTITATIVOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.

Favor analisar e retornar com urgência.

Atenciosamente,
Comissão Municipal de Licitação